



VKF Technische Auskunft Nr. 26999

Inhaber /-in
EVOCELL&MOBIUS SRL
Via Albertario, 63/65
61032 Bellocchi Fano (PU)
Italy

Hersteller /-in
EVOCELL&MOBIUS SRL
61032 Bellocchi Fano (PU)
Italy

Gruppe 142 - Rohrdämmungen

Produkt IT-FLEX C1 / POLYFLEX C1

Beschreibung Rohrdämmung aus flexiblem Elastomerschaum (FEF), RD=50-60kg/m³, D=6-60mm

Anwendung RF2

Unterlagen CSI, Bollate: PB '0489/DC/REA/18_4' (03.08.2018), PB '0489/DC/REA/18_5' (03.08.2018), KB '0489/DC/REA/18_6' (03.08.2018), PB '0606/DC/REA/12_1' (11.10.2012), PB '0606/DC/REA/12_2' (11.10.2012), KB '0606/DC/REA/12_3 Rev. 1' (07.03.2016), PB '0596/DC/REA/12_11' (08.10.2012), PB '0596/DC/REA/12_12' (08.10.2012), KB '0596/DC/REA/12_13' (08.10.2012), PB '0605/DC/REA/20_1' (08.06.2020), PB '0605/DC/REA/20_2' (08.06.2020), KB '0605/DC/REA/20_3' (08.06.2020), LB '0497/CPR/6076-79' (13.03.2019), LB '0497/CPR/4540' (08.03.2019); Hersteller: LE '01-04-24/20190408' (08.04.2019), LE '01-24/20210118' (18.01.2021)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 11925-2

Beurteilung Klassifizierung BL-s2,d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 27.04.2022
Ersetzt Dokument vom 16.12.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler