



## Renseignement technique AEAJ N° 26999

**Titulaire**

EVOCELL&MOBIUS SRL  
Via Albertario, 63/65  
61032 Bellocchi Fano (PU)  
Italy

**Fabricant**

EVOCELL&MOBIUS SRL  
61032 Bellocchi Fano (PU)  
Italy

**Groupe**

142 - Isolations de tuyaux

**Produit**

IT-FLEX C1 / POLYFLEX C1

**Description**

Isolation de tuyaux en mousse élastomère flexible (FEF), PS=50-60kg/m3, E=6-60mm

**Utilisation**

RF2

**Documentation**

CSI, Bollate: RE '0489/DC/REA/18\_4' (03.08.2018), RE '0489/DC/REA/18\_5' (03.08.2018), RC '0489/DC/REA/18\_6' (03.08.2018), RE '0606/DC/REA/12\_1' (11.10.2012), RE '0606/DC/REA/12\_2' (11.10.2012), RC '0606/DC/REA/12\_3 Rev. 1' (07.03.2016), RE '0596/DC/REA/12\_11' (08.10.2012), RE '0596/DC/REA/12\_12' (08.10.2012), RC '0596/DC/REA/12\_13' (08.10.2012), RE '0605/DC/REA/20\_1' (08.06.2020), RE '0605/DC/REA/20\_2' (08.06.2020), RC '0605/DC/REA/20\_3' (08.06.2020), CCP '0497/CPR/6076-79' (13.03.2019), CCP '0497/CPR/4540' (08.03.2019); Hersteller: DP '01-04-24/20190408' (08.04.2019), DP '01-24/20210118' (18.01.2021)

**Conditions d'essai**

EN 13823; EN ISO 11925-2

**Appréciation**

Classification BL-s2,d0

**Durée de validité**

31.12.2027

**Date d'édition**

27.04.2022

**Remplace l'attestation du**

16.12.2020

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler