



## Renseignement technique AEAJ N° 31454

**Titulaire**

EVOCELL&MOBIUS SRL  
Via A. Manzoni N. 43  
20121 Milano  
Italie

**Fabricant**

EVOCELL&MOBIUS SRL  
61032 Bellocchi di Fano (PU)  
Italie

**Groupe** 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

**Produit** EVOTEC

**Description** Plaques d'isolation thermique en mousse élastomère flexible (FEF) avec revêtement en fibre de verre (E=0.2mm), E=6-50mm, PS=50-60kg/m<sup>3</sup>

**Utilisation** RF2

**Documentation** CSI, Senago: Rapport d'essai '0166\DC\REA\22' (14.02.2022), Rapport d'essai '0166\DC\REA\22\_2' (14.02.2022), Rapport d'essai '0985\DC\REA\22' (20.07.2022), Rapport d'essai '0985\DC\REA\22\_2' (20.07.2022), Rapport de classement '0166\DC\REA\22\_3' (14.02.2022), Rapport de classement '0985\DC\REA\22\_3' (20.07.2022), Certificat de constance des performances '0497/CPR/5263' (09.04.2025); Herstellerin: Déclaration des performances '25/20250411' (11.04.2025)

**Conditions d'essai** EN ISO 11925-2; EN 13823

**Appréciation** Réaction au feu B - s2, d0

**Durée de validité** 31.12.2030

**Date d'édition** 04.09.2025

**Remplace l'attestation du** 16.12.2020

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

