



Certificat numéro / Certificate number

0497/CPR/4539

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Conformément au Règlement 305/2011/EU du Parlement Européen et du conseil du 9 mars 2011 (Règlement Produits de Construction – RPC), ce certificat s'applique au produit de construction
In compliance with Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Isolants thermiques en mousse élastomère flexible (FEF) sous forme de tube Flexible elastomeric foam (FEF) pipes Mod. IT-FLEX C1

mis sur le marché sous le nom ou la marque de commerce / *placed on the market under the name or trade mark of*

EVOCELL&MOBIUS SRL

Via Manzoni, 43 - 20121 MILANO (MI) - ITALY

et produit dans l'usine de fabrication / *and produced in the manufacturing plant*

4022 - 4024

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances et les performances décrites dans l'annexe ZA de la norme
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 14304:2009+A1:2013

pour le système 1 pour les performances définies dans ce certificat sont appliquées et que le contrôle de la production en usine effectué par le fabricant est évalué pour assurer la
under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

constance des performances du produit de construction. constancy of performance of the construction product.

Ce certificat a été délivré pour la première fois le **10/04/2012** et demeure valide tant que les exigences relatives aux méthodes d'essai ou au contrôle de production en usine incluses dans la norme harmonisée et utilisées pour évaluer les caractéristiques déclarées restent inchangées et que le produit et les conditions de fabrication dans l'usine ne sont pas modifiés de manière significative.

This certificate was first issued on 10/04/2012 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.



Bollate, 10/04/2012
Rev.5

Carlo Dassi
B. A. Certification

0497

GQ002 REV.00

pag. 1 / 2

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES
Annexe A
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

Isolants thermiques en mousse élastomère flexible (FEF) sous forme de tube
Flexible elastomeric foam (FEF) pipes
Mod. IT-FLEX C1

Description du produit / Product description:	
Tube en mousse élastomère flexible à base de NBR <i>Pipes made of flexible elastomeric foam with a base of NBR</i>	
Épaisseur <i>Thickness</i>	6÷50 mm
Performances / Performances:	
4.2.4 Réaction au feu <i>4.2.4 Fire reaction</i>	classe / class B_L-s2, d0

Les résultats des essais et les caractéristiques du produit sont contenus dans les documents suivants:

The test results and the product characteristics are included in the following Test and Classification Reports:

nn. 0658\DC\REA\11_1, 0658\DC\REA\11_2, du / dated 18/10/2011

n. 0658\DC\REA\11_3 Rev. 1 du / dated 01/03/2016

nn. 0606\DC\REA\12_1, 0606\DC\REA\12_2 du / dated 11/10/2012

n. 0606\DC\REA\12_3 Rev. 1 du / dated 07/03/2016

Bollate, 10/04/2012

Rev.5

Carlo Dassi
B. A. Certification

