



Certificato numero / Certificate number

DE/4543

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova e di classificazione / Referring to the Test and Classification Reports
nn. 0200\FPM\MATa\12_5, 0200\FPM\MATa\12_6 del / dated 05/04/2012
nn. 0200\FPM\MATa\12_7, 0200\FPM\MATa\12_8 del / dated 05/04/2012

si dichiara che il Fabbricante/we declare that the Manufacturer

EVOCELL&MOBIUS SRL
Via Manzoni, 43 - 20121 MILANO (MI) - ITALY

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati
has requested on the specimen sampled by himself and named

Isolante termico elastomerico (FEF) in lastre e tubi *Flexible elastomeric foam (FEF) sheets and pipes* **Mod. IT-FLEX AT / POLYFLEX AT**

le prove di tipo secondo la norma EN 14304:2009, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.

the type testing according to EN 14304:2009 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A
The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

Prima emissione / First issue: 10/04/2012
Ultima emissione / Last issue: 04/09/2020
Scadenza / Expiring: 09/04/2022

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A
CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A**Isolante termico elastomerico (FEF) in lastre e tubi**
Flexible elastomeric foam (FEF) sheets and pipes
Mod. IT-FLEX AT / POLYFLEX AT

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Descrizione <i>Description</i>	tubi o lastre in espanso elastomerico flessibile a base EPDM <i>flexible elastomeric foam EPDM in sheet or pipe shape</i>
Spessore <i>Thickness</i>	6-25 mm
Prestazioni / Performances:	
4.2.4 Reazione al fuoco <i>4.2.4 Reaction to fire</i>	classe / class E

Prima emissione / First issue: 10/04/2012

Ultima emissione / Last issue: 04/09/2020

Scadenza / Expiring: 09/04/2022

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product

